

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Luglio Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	5	Riparazione su condotta antincendio
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verterà effettuata una volta all'anno	SI	10	Pulizia ordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Allegato Parco Monte Rosmarino Luglio 2017

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	5	Eseguito riparazione condotta antincendio zona giochi
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	si	1	
Pulizia del laghetto	si	9	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	no	0	

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Agosto

Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verra effettuata una volta all'anno	SI	8	Pulizia ordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC

Allegato Parco Monte Rosmarino Agosto 2017

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto		1	
Pulizia del laghetto	si	8	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	no	0	

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Settembre

Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	5	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verra effettuata una volta all'anno	SI	8	Pulizia ordinaria e straordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC

Allegato Parco Monte Rosmarino Settembre 2017

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	5	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto		1	
Pulizia del laghetto	si	7	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	si	1	Pulizia laghetto: terminato

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Ottobre

Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verra effettuata una volta all'anno	SI	8	Pulizia ordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC

Allegato Parco Monte Rosmarino Ottobre 2015

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	si	1	
Pulizia del laghetto	si	8	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	no	0	

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Novembre

Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	5	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verra effettuata una volta all'anno	SI	8	Pulizia ordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC

Allegato Parco Monte Rosmarino Novembre 2017

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	5	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	si	1	
Pulizia del laghetto	si	8	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	no	0	

Manutenzione Parco di Rosmarino: scheda mensile delle operazioni programmate da Contratto

Quadro sinottico delle attività

Mese di Dicembre

Anno 2017

Intervento	Periodicità	esecuzione da programma SI/NO	N° interventi	Note
Verifica del funzionamento dell'impianto antincendio e della rete idranti	Operazione da eseguirsi ogni due settimane	SI	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	Operazione mensile	SI	1	
Pulizia del laghetto	Operazione da eseguirsi due volte la settimana nella stagione estiva e una volta ogni due settimane nella stagione invernale la pulizia straordinaria verra effettuata una volta all'anno	SI	7	Pulizia ordinaria

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC

Allegato Parco Monte Rosmarino Dicembre 2017

Descrizione	Si/No	N. interventi	Note
Verifica gruppi di pompaggio antincendio, gruppo elettrogeno, reti idranti	si	4	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pompaggio e riciclo del laghetto	si	1	
Pulizia del laghetto	si	7	
Pulizia straordinaria laghetto 1 volta all'anno	no	0	